ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
о наложении административного наказания

"11" мая 2018 года г. Райчихинск
ул. Милицейская, 1

Я, главный Государственный инспектор города Райчихинска по пожарному надзору Головачев Дмитрий Николаевич, руководствуясь статьями 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии представителя юридического лица Михайлина Павла Владимировича (по доверенности от 27.03.2018 № 28 АА 0922658), рассмотрел Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении № 36а от 19.04.2018, вынесенное прокурором города Райчихинска Рощупкиным В.А. и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица	*Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум».*
2. Юридический адрес, тел.(факс)	*676770 Амурская область г. Райчихинск ул. Пионерская, 31*
3. Номер регистрационного свидетельства	*1022800871928 от 20.08.2002*
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	*Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Амурской области*
5. Руководитель (собственник)	*Директор Кузьмичев Юрий Александрович*
6. Законный представитель юридического лица	*Кузьмичев Юрий Александрович 17.04.1952 г.р., проживает г. Райчихинск ул. Свердлова, 5 - 67, паспорт 1013 № 381827 выдан 27.01.2004 ОУФМС в г. Райчихинске.*
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности	*нет*

При рассмотрении административного дела установлено, что 06 апреля 2018 в 13 ч. 00 мин. в г. Райчихинске, ул. Пионерская, 30, 31; ул. Музыкальная, 31; ул. 30 Лет ВЛКСМ, 2, юридическое лицо ГПОАУ АО «РИТ» допустило следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объектов.	ППР в РФ п. 61
2.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону в зданиях 1 отделения.	СП 3.13130.2009 п. 3.4
3.	Для отделки стен в коридоре на пути эвакуации из кабинета информатики административного корпуса 1 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2
4.	На пути эвакуации из кабинета информатики административного корпуса 1 отделения установлена труба с краном, препятствующие свободной эвакуации людей.	ППР в РФ п. 36
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие на всех путях эвакуации знаков пожарной безопасности в полном объёме. Нет светового табло «Выход» над эвакуационным выходом из кабинета информатики административного корпуса 1 отделения.	ППР в РФ п. 33

6.	Для отделки пола в общих коридорах 1-го и 2-го этажей, в коридоре правого крыла здания на путях эвакуации административного корпуса 1 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2
7.	Для отделки стен в фойе на пути эвакуации из административного корпуса 1 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2
8.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами в актовом зале в здании столовой 1 отделения.	ППР в РФ п. 108
9.	Запоры на дверях эвакуационного выхода со сцены в актовом зале в здании столовой 1 отделения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35
10.	Руководителем организации не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в полном объёме. Нет светового табло «Выход» над эвакуационным выходом со сцены в актовом зале в здании столовой 1 отделения.	ППР в РФ п. 33
11.	Двери эвакуационного выхода на пути эвакуации из бытового корпуса здания столовой 1 отделения открываются не по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6
12.	На пути эвакуации из бытового корпуса здания столовой 1 отделения в лестничной клетке установлен шкаф, препятствующий свободной эвакуации людей.	ППР в РФ п. 36
13.	На пути эвакуации в лестничной клетке здания общежития установлена труба мусоропровода, препятствующая свободной эвакуации людей.	ППР в РФ п. 36
14.	Запоры на дверях эвакуационного выхода из 2 этажа здания общежития на лестницу 3 типа правого крыла здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35
15.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону в здании общежития.	СП 3.13130.2009 п. 3.4
16.	Для отделки стен в тамбуре центрального входа на пути эвакуации здания 2 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2
17.	Для отделки стен в коридоре на пути эвакуации из спортзала здания 2 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2
18.	Помещение малой женской раздевалки в спортзале учебного корпуса 2 отделения не защищено АУПС.	СП 5.13130.2009 п. А 4
19.	Помещение мастерских ЖКХ учебного корпуса 2 отделения не защищено АУПС.	СП 5.13130.2009 п. А 4
20.	Помещение кондитерского цеха учебного корпуса 2 отделения не защищено АУПС.	п. А 4 СП 5.13130.2009
21.	Помещение кулинарной мастерской учебного корпуса 2 отделения не защищено АУПС.	п. А 4 СП 5.13130.2009

22.	Помещение технической комнаты мастерских учебного корпуса 2 отделения не защищено АУПС.	СП 5.13130.2009 п. А 4
23.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону здания 2 отделения.	СП 3.13130.2009 п. 3.4
24.	Для отделки пола в общих коридорах 2, 3, 4 этажей на путях эвакуации здания 2 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009
25.	Для отделки пола на пути эвакуации в коридоре галереи здания 2 отделения применены материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности.	ППР в РФ п. 33; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009
26.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами в актовом зале в здании 2 отделения.	ППР в РФ п. 108
27.	Отсутствует (снята) дверь, разделяющая коридор галереи между мастерскими и учебным корпусом в здании 2 отделения.	ППР в РФ п. 36
28.	Отсутствует (снята) дверь, разделяющая коридор галереи и мастерские в здании 2 отделения.	ППР в РФ п. 36
29.	Руководителем организации не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами в актовом зале в здании 3 отделения.	ППР в РФ п. 108

за что статьей 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В связи с приведенными нормами, и принимая во внимание обстоятельства, смягчающие административную ответственность - совершение административного правонарушения впервые, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, считаю возможным привлечь юридическое лицо ГПОАУ АО «РИТ» к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и применить меру административного наказания в пределах санкции данной статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 20.4, статьями 23.34, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,

П О С Т А Н О В И Л:

В соответствии с Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении № 36а от 19.04.2018, вынесенным прокурором города Райчихинска Рощупкиным В.А. признать юридическое лицо ГПОАУ АО «РИТ» виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.

Объявить юридическому лицу ГПОАУ АО «РИТ», что в соответствии со ст. 30.1, 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления Главному государственному инспектору Амурской области по пожарному надзору г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 или в Райчихинский городской суд г. Райчихинск, ул. Пионерская, 18.

Подпись лица, вынесшего постановление _____ Головачев Д.Н.

Копию постановления получил _____ Кузьмичев Ю.А.

Постановление вступило в законную силу "____" _____ 2018 года

срок обращения исполнения 2 года

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № 36 от 11.05.2018 года исполнено _____

Постановление № 36 от 11.05.2018 года в установленный законом срок не исполнено[1]

Указывается в случае направления постановления на принудительное исполнение в службу судебных приставов-исполнителей