

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» августа 2026 г., 28260061000222703375

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинску и пгт. Прогресс управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Амурской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» сентября 2026 г., 10 час. 00 мин. № 2608/004-28/64-ВО/П

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 19 » августа 2026 г., № 2608/004-28/64-ВО/П, учетный номер проверки 28260061000222703375.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Голик Григорий Эдуардович – старший дознаватель ОНДиПР по г. Райчихинску и пгт. Прогресс УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области (государственный инспектор по г. Райчихинску и пгт. Прогресс по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Амурская, г Райчихинск, ул Пионерская, Дом 30

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИНН 2806000810, адрес регистрации юридического лица: 676770, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙЧИХИНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» августа 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «01» сентября 2026 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организаций не проводятся испытания металлических наружных открытых лестниц, соединяющих поэтажно балконы, не предназначенных для эвакуации людей. Место выявления нарушения: ГПОАУ РИТ "Здание общежития"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить испытания эвакуационных лестниц соединяющих поэтажно балконы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить подтверждающие документы.

2. Не обеспечено категорирование по взрывопожароопасной и пожарной опасности складское помещение расположенное на 5 этаже, помещение кастаньяши на 1 этаже, с обозначением категории на входной двери с наружной стороны. (Основание СП 4.13130.2013 "Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям").. Место выявления нарушения: ГПОАУ РИТ "Здание общежития"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить категорирование по взрывопожароопасной и пожарной опасности складское помещение расположенное на 5 этаже, помещение кастаньяши на 1 этаже с обозначением категории на входной двери с наружной стороны.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить подтверждающие документы.

3. 2-й, 3-й, 4-й и 5-й этажи объекта защиты отнесенного к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общежитие) эксплуатируются с одним эвакуационным выходом, при числе требуемых не менее двух в соответствии с требованиями п. 4.2.9 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: ГПОАУ РИТ (общежитие)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать 2-й, 3-й, 4-й, 5-й эвакуационными выходами в соответствии с требованиями п. 4.2.9 СП 1.13130.2020.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить подтверждающие документы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель ОНДиПР по г. Райчихинску и пгт. Прогресс УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области (государственный инспектор по г. Райчихинску и пгт. Прогресс по пожарному надзору) Голик Григорий Эдуардович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Голик Григорий Эдуардович - старший дознаватель ОНДиПР по г. Райчихинску и пгт. Прогресс УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области (государственный инспектор по г. Райчихинску и пгт. Прогресс по пожарному надзору), телефон: 8+74164722112, e-mail: ond.ray@28.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

